QUALIFIO	RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO	Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO MULTIPLEXADO	RFCQ-01	Revisão: 07
Fabricante	FABRICANTE DECLARADO – SUL MINAS	Pág.: 1/5	Emitente: Laboratório
Marca	NE	Cód.: NE	N°:3244 - A
Seção	2 x 10,00 mm²	Data de Emissão: 18/05/2026	
Norma	ABNT NBR 8182	**Execução:** MACS **Aprovação:** MJ	
OCP	NE		

PARTES ENVOLVIDAS	
Laboratório	Qualifio.
Endereço	Av. Max Mangels Sênior 1024 - Condomínio One Business Park -Galpão 10-A - Bairro Planalto -São Bernardo do Campo – SP - CEP 09895-510

CRONOGRAMA DE ENSAIOS				
Data	Recebimento da Amostra	Início dos Ensaios	Término dos Ensaios	Emissão do Relatório
	27/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	18/05/2026

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
Norma	ABNT NBR 8182
Descrição Norma:	NBR8182 DE 10/2011 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho

LEGENDA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS					
ITEM ATENDE O REQUISITO:	C	ITEM NÃO APLICÁVEL:	NA	ITEM NÃO SOLICITADO:	NS
ITEM NÃO ATENDE O REQUISITO:	NC	ITEM NÃO REALIZADO:	NR	ITEM NÃO ENCONTRADO:	NE

EQUIPAMETOS DE MEDIÇÃO				
Instrumento	**Código**	**Nº certificado**	**Certificador**	**Validade**
Microhmímetro Megabrás	0014	209521-101	IPT	26/05/2027
Digital Thermometer	0011	LT-495 132	ESCALA	24/04/2028
Digital Thermometer	0012	LT-495 131	ESCALA	24/04/2028
Escala Graduada	0006	LD-495 049	ESCALA	24/04/2028
Escala Graduada	0020	LD-495 051	ESCALA	24/04/2028
Megômetro Megabrás	0009	PGFM3M25	TRESCAL	31/07/2026
Hipot Microprocessado	0007	A31JIH25	TRESCAL	31/07/2026
Micrómetro digital	0016	LD-495 133	ESCALA	24/04/2028
Microscópio Digital	0029	2TG39725	TRESCAL	31/07/2026
Cronometro RS-013	0042	LE-903836	ESCALA	24/04/2028
Termo hidrômetro digital	0031	LT-640273	ESCALA	24/04/2028

INCERTEZA DE MEDIÇÃO	
Descrição	**Incerteza**
Resistência elétrica do condutor	0,76 %
Dimensional	4,4%

A incerteza expandida de medição apresentada neste relatório é obtida pela multiplicação da incerteza padrão da medição pelo fator de abrangência “k”, correspondente a um nível de confiança de aproximadamente 95%, considerando os graus de liberdade efetivos. Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas e aos requisitos especificados no documento de referência utilizado no ensaio.

As opiniões, interpretações e avaliações de resultados (conformidade ou não conformidade), quando apresentadas neste relatório, não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório, conforme a NIE-CGCRE-009 do Inmetro, sendo fornecidas apenas como apoio à interpretação dos resultados obtidos.

Este relatório deve ser reproduzido somente na íntegra e sua reprodução parcial somente pode ser realizada mediante autorização formal do laboratório. O conteúdo deste relatório é confidencial e destinado exclusivamente ao cliente. A divulgação ou compartilhamento das informações contidas neste relatório é de responsabilidade do cliente. Quando o laboratório for obrigado por lei ou autorizado por compromissos contratuais a divulgar informações contidas neste relatório, o cliente será previamente notificado, exceto quando proibido por lei.

QUALIFIO	RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO	Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO MULTIPLEXADO	RFCQ-01	Revisão: 07
Fabricante	FABRICANTE DECLARADO – SUL MINAS	Pág.: 2/5	Emitente: Laboratório
Marca	NE	Cód.: NE	N°:3244 - A
Seção	2 x 10,00 mm²	Data de Emissão: 18/05/2026	
Norma	ABNT NBR 8182	**Execução:** MACS	
OCP	NE	**Aprovação:** MJ	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO		
Nome do Fabricante ou Marca	NE	
Descrição do produto	CABO MULTIPLEXADO	
CNPJ do Fabricante	NE	
Tensão Nominal	NE	Volt - V
Número de condutores e seção nominal	NE	mm²
Comprimento do Rolo	NE	Metro - m
Quantidade de amostra	20	Metro - m
Data de Fabricação	NE	
Lote	NE	
Massa Bruta	NE	kg / 100 m
Número a Norma e Classe Declarada	NE	
Marca de Conformidade	NE	
Registro Conformidade INMETRO	NE	
Cor	PRETO	
Observações:	SEM ETIQUETA DE INDENTIFICAÇAO	

QUALIFIO	RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO	Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO MULTIPLEXADO	RFCQ-01	Revisão: 07
Fabricante	FABRICANTE DECLARADO – SUL MINAS	Pág.: 3/5	Emitente: Laboratório
Marca	NE	Cód.: NE	N°:3244 - A
Seção	2 x 10,00 mm²	Data de Emissão:18/05/2026	
Norma	ABNT NBR 8182	**Execução:** MACS	
OCP	NE	**Aprovação:** MJ	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCAÇÃO NO ISOLAMENTO OU NA COBERTURA

Descrição do ensaio	Resultados			Avaliação
Marcação legível	LEGIVEL			
Marca de origem (nome, marca ou logotipo dofabricante)	NE			
N° de Condutores e Seção Nominal	NE		mm²	
Tensão de isolamento	NE		Volt – V	
Marca de conformidade	NE			
Registro	NE			
Número da norma declarada	ABNT NBR 8182 - NE			
Intervalo entre marcações	NE	mm	Max: 500 mm	
Gravação	SEM GRAVAÇÃO			
Observação da Gravação:	A VEIA B TAMBÉM NÃOÉ GRAVADA			

RESISTÊNCIA DO ELÉTRICA DO CONDUTOR

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Resistência Elétrica Máxima	3,08	Ω/km à 20°C	3,59	Ω/km à 20°C	NC

TENSÃO ELÉTRICA E RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO A 20 °C

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Tensão elétrica – 2500V / 5min.	Não Furar		NS		
Resistência de Isolamento Mínima	NS	MΩ/km à 20°C	NS	MΩ/km à 20°C	

DIMENSIONAL DO ISOLAMENTO

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Espessura mínima	NS	mm	NS	mm	
Espessura média	NS	mm	NS	mm	

DIMENSIONAL DOS FIOS

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Diâmetro Máximo dos Fios	1,70	mm	NS	mm	
Quantidade de fios	7		NS		

Diâmetro Externo do Cabo	**MIN**: NS	**MAX:** NS	**Obtido:** NS	mm	

Observação:	

Produto	CABO MULTIPLEXADO	RFCQ-01	Revisão: 07
Fabricante	FABRICANTE DECLARADO – SUL MINAS	Pág.: 4/5	Emitente: Laboratório
Marca	NE	Cód.: NE	N°:3244 - A
Seção	2 x 10,00 mm²	Data de Emissão: 18/05/2026	
Norma	ABNT NBR 8182	**Execução:** MACS	
OCP	NE	**Aprovação:** MJ	

FOTOS DA AMOSTRA

IDENTIFICAÇÃO/ ETIQUETA

QUALIFIO	**RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO**	Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO MULTIPLEXADO	RFCQ-01	Revisão: 07
Fabricante	FABRICANTE DECLARADO – SUL MINAS	Pág.: 5/5	Emitente: Laboratório
Marca	NE	Cód.: NE	N°: 3244 - A
Seção	2 x 10,00 mm²	Data de Emissão: 18/05/2026	
Norma	ABNT NBR 8182	**Execução:** MACS	
OCP	NE	**Aprovação:** MJ	

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Nome ou assinatura do Técnico do Laboratório
Matheus Antonio Cordeiro da Silva



Nome ou assinatura do Signatário Autorizado
P/ Matheus Jorge R. da Silva

Relatório Concluído